



ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ «ГОЛОВНОЙ ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ  
ФЕДЕРАЛЬНОГО МЕДИКО-БИОЛОГИЧЕСКОГО АГЕНТСТВА»

123182, г. Москва, 1-й Пехотный переулок, д.6  
тел.8(499)190-48-61, факс 8(499)196-62-77

Заместитель главного врача ФГБУЗ ЦГ и Э ФМБА России

«Утверждаю»

А.И. Петухов

2015 г.



Регистрационный № 14241/2015

### ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

о соответствии (несоответствии) продукции Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)

на основании заявления № 568/15

от 11 августа 2015 г.

ООО «Фронталь»: 125367, Россия, г. Москва, Врачебный проезд, д.10, оф.1. для:

**Организация-заявитель:** ООО «РТК» Адрес: 630091, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Советская 52а

**Организации-изготовитель:** DAEJIN CO., LTD Адрес: 327 SODONG-RI, EUMBONG-MYUN, ASAN-SHI, CHUNG-NAM, KOREA, Республика Корея

**Наименование продукции:** « Кварц-виниловая плитка для облицовки полов, т.м. «Decoria»

**Код ТН ВЭД:** 3918 10 100 0

**Область применения:** для внутренних отделочных работ, включая медицинские и детские учреждения

**Продукция изготовлена в соответствии с:** документацией изготовителя



**Перечень документов, представленных на экспертизу:** заявление на проведение экспертизы, устав, свидетельство о государственной регистрации юридического лица, свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ, свидетельство о постановке на учет в налоговом органе, лист записи ЕГРЮЛ о внесении изменений в сведения о юридическом лице, приказ о назначении генерального директора, протокол испытаний

**Характеристика продукции:** согласно документации изготовителя

### ГИГИЕНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОДУКЦИИ

Согласно протоколу испытаний № 304/04М от 06 августа 2015 г. ИЛЦ Орехово-Зуевский филиал ФБУ «ЦСМ Московской области» (Регистрационный номер аттестата аккредитации ГОСТ Р № РОСС RU.0001.21ПТ43; Регистрационный номер аттестата аккредитации ГСЭН № ГСЭН. RU.ЦОА.023.554) типовые образцы указанной продукции были подвергнуты испытаниям на соответствие Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) утв. решением Комиссии таможенного союза № 299 от 28.05.2010г. (глава II раздел 6, 11)

Вещества, показатели (факторы).

Определяемые показатели	Допустимый уровень	Результат испытаний	НД на метод испытаний
Запах материалов образцов изделий в баллах	2	1	Инструкция № 880-71
Уровень напряженности электростатического поля на поверхности, кВ/м, не более	15,0	0,9	ГОСТ 30877-2001
Удельная эффективная активность естественных радионуклидов, Бк/кг	370	74 ± 15	МВИ №40090.3Н700 МВИ №40090.4Г006
Санитарно-химические показатели:			
Миграция вредных веществ в воздушную среду, мг/м <sup>3</sup> :			
Аммиак	0,04	Менее 0,01	РД 52.04.186-89
Спирт метиловый	0,50	н/о	МУК 4.1.598-96
Формальдегид	0,01	Менее 0,01	МУК 4.1.1272-03
Винилацетат	0,2	Менее 0,1	МР № 01.024-07
Стирол	0,002	Менее 0,002	МУК 4.1.596-96 МР 01.023-07
Фенол	0,003	Менее 0,003	МУК 4.1.255-96
Дибутилфталат	0,10	Менее 0,1	МР № 29 ФЦ/829
Диоктилфталат	0,02	Менее 0,001	МР № 29 ФЦ/829
Фталевый ангидрид	0,02	Менее 0,001	МУК 4.1.169-96
Этиленгликоль	0,30	Менее 0,01	СанПиН 2.2.4.1191-03

По результатам проведенных испытаний продукции: «Кварц-виниловая плитка для облицовки полов, т.м. «Desoria» отклонений от Единых санитарно-эпидемиологических и гигиенических требований к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утв. решением Комиссии таможенного союза №299 от 28.05.2010 (глава II, раздел 6, 11), **не установлено.**

**Протокол испытаний указанных образцов продукции** отражает условия и методы испытаний, полученные данные. Испытания проведены аккредитованной и лицензированной организацией, выполнены в соответствии с требованиями действующих нормативно-методических документов, результаты зарегистрированы и оформлены надлежащим образом и приемлемы для гигиенической оценки.



**Область применения:** для внутренних отделочных работ, включая медицинские и детские учреждения

**Условия использования, хранения, транспортировки и меры безопасности:**  
в соответствии с документацией изготовителя

**Информация, наносимая на этикетку:** в соответствии с Едиными санитарно-эпидемиологическими и гигиеническими требованиями к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю).

## ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Экспертиза проведена в соответствии с действующими Едиными санитарно-эпидемиологическими и гигиеническими требованиями к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утв. решением Комиссии Таможенного союза № 299 от 28.05.2010, с использованием методов и методик, утвержденных в установленном порядке.

Продукция: «Кварц-виниловая плитка для облицовки полов, т.м. «Decoria» **соответствует (не—соответствует)** Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утв. решением Комиссии таможенного союза № 299 от 28.05.2010 (глава II, раздел 6, 11)

Настоящее экспертное заключение выдано для целей **контроля качества продукции на территории Таможенного союза (Российская Федерация, Республика Казахстан, Республика Беларусь, Республика Армения).**

Эксперт



В.Н.Артюшин



